

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻARACH

68-200 Żary ul. Podchorążych 23A
tel. (068) 470 62 58 , fax (068) 470 62 59
e-mail: pssezary@wsse.gorzow.pl
NIP: 928-17-42-524



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻARACH

Żary, dnia 15.02.2018 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Żarach
ul. Bohaterów Getta 9-11,
68-200 Żary

Nasz znak: HK.530.1.4.2018

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru, nr sprawozdania OL-LMiP-66-69/2018 oraz OL-LBŚ-66-69/2018 pobranej w dniu 30.01.2018 r., z wodociągu publicznego nr 1 w Żarach ul. Piastowska – SUW oraz na sieci, który stanowi własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach ul. Bohaterów Getta 9-11, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Analiza próbki wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 30.01.2018 r., przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach z wodociągu publicznego nr 1 w Żarach ul. Piastowska 1 wykazała, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Jednocześnie informuję, że korzystanie z wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia jej użytkowników, a o jej jakości należy poinformować odbiorców.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻARACH
Piotr Bogusławski
Specjalista Chorób Zakaźnych

Do wiadomości:

1. Burmistrz Żar Rynek 1-5, 68-200 Żary
 2. a.a. HK
- Sporządził: Adrian Mazurek





AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Seksja Badań Środowiskowych

tel. /68/ 325-46-71 w.226
fax: /68/ 351-47-96
pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LBS-66-69/2018
z dnia 05.02.2018r.**

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1/2

Nazwa klienta:	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żarach
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2018r.
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	OL-LBS.910.4.2018.1
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 30.01.2018
	Numer protokołu pobrania: HK-ŻARY-1/2018
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach – A. Mazurek, J. Kucharska
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbki wody do spożycia Próbki wody z wodociągu publicznego nr 1 w Żarach ul. Piastowska 1 Stan próbek: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	30.01.2018
Data wykonania badania	30.01.2018 – 05.02.2018

Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Wyniki badań		Wartość parametryczna ¹
			Nr próbki OL – 66	Nr próbki OL – 67	
Miejsce pobrania próbki:			SUW – woda podawana na sieć	Wytwórnia art. Spożywczych ul. Żagańska 88	
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,19 ± 0,04	0,30 ± 0,06	≤ 1
Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012 +Ap1:2015- 06 metoda C	mg /l Pt	3,9 ± 1,0	3,9 ± 1,0	---
Liczba progowa zapachu (TON)	PB/LBS-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		<1 Akceptowalny	<1 Akceptowalny	---
Liczba progowa smaku (TFN)	PB/LBS-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		<1 Akceptowalny	<1 Akceptowalny	---
pH	PN-EN ISO 10523:2012		7,3 ± 0,1 (T pomiaru: 21,7°C)	7,3 ± 0,1 (T pomiaru: 22,8°C)	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888: 1999	µS/cm	611 ± 9 (T pomiaru: 21,5°C)	613 ± 9 (T pomiaru: 22,6°C)	2500

¹ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.

Liczba za znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowaną bez procesu pobierania próbek.

Wartość podana przy znaku "<" oznacza, że wynik mieści się poniżej zakresu roboczego metody.

Pomiar przewodności elektrycznej uwzględnia korektę za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Sekcja Badań Środowiskowych

tel. /68/ 325-46-71 w.226
fax: /68/ 351-47-96
pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LBS-66-69/2018
z dnia 05.02.2018r.

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
2/2

Wyniki badań					
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki	Nr próbki	Wartość parametryczna ¹
			OL – 68	OL – 69	
Miejsce pobrania próbki:			Urząd Miejski w Żarach ul. Rynek 1-5	Komenda Straży Pożarnej ul. Serbska 56	
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,36 ± 0,07	0,32 ± 0,07	≤ 1
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 metoda C	mg / l Pt	3,3 ± 0,8	3,3 ± 0,8	---
Liczba progowa zapachu (TON)	PB/LBS-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		<1 Akceptowalny	<1 Akceptowalny	---
Liczba progowa smaku (TFN)	PB/LBS-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		<1 Akceptowalny	<1 Akceptowalny	---
pH	PN-EN ISO 10523:2012		7,2 ± 0,1 (T pomiaru: 23,3°C)	7,0 ± 0,1 (T pomiaru: 21,8°C)	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888: 1999	µS/cm	610 ± 9 (T pomiaru: 23,2°C)	632 ± 10 (T pomiaru: 21,7°C)	2500

¹ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.

Liczba za znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowaną bez procesu pobierania próbek.

Wartość podana przy znaku "<" oznacza, że wynik mieści się poniżej zakresu roboczego metody.

Pomiar przewodności elektrycznej uwzględnia korektę za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

Zatwierdził:

ABYSTENT

05.02.2018, M. Kubiś
mgr inż. M. Kubiś

KIEROWNIK

Sekcja Badań Środowiskowych

05.02.2018, data i podpis

Otrzymują :

1. PSSE w Żarach (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Seksja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.229
fax: /68/ 351-47-96
pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LMiP-66-69/2018
z dnia 02.02.2018

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1/2

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Żarach	
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2018r.
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	OL-LMiP.910.4.2018.1
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbek: 30.01.2018
	Numer protokołu pobrania: HK-Żary- 1/2018
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim – A. Mazurek, J. Kucharska
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: woda do spożycia Próbki wody z wodociągu publicznego nr 1 w Żarach ul. Piastowska 1 Stan próbek: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	30.01.2018
Data wykonania badania	30.01.2018 – 02.02.2018

Wyniki badań					
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki		Wartość parametryczna ¹
			OL-66	OL-67	
Miejsce pobrania próbki:			SUW – woda podawana na sieć	Wytwórnia art. spożywczych ul. Żagarska 88	
Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22°C po 72 h. Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Zakres: od 1 jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ 1 ml	<1	<1	Bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii z grupy coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml.	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Obecność i liczba Escherichia coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml.	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0

¹ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294
Wartość podana przy znakach „<, >” oznacza, że wynik mieści się poza zakresem roboczym metody.

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, niż tylko w całości



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Seksja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.229
fax: /68/ 351-47-96
pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LMiP-66-69/2018
z dnia 02.02.2018

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
2/2

Wyniki badań					
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki		Wartość parametryczna ¹
			OL-68	OL-69	
Miejsce pobrania próbki:			Urząd Miejski w Żarach Rynek 1-5	Komenda Straży pożarnej ul. Serbska 56	
Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22°C po 72 h. Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Zakres: od 1 jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ 1 ml	<1	<1	Bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii z grupy coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml.	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Obecność i liczba Escherichia coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml.	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0

¹ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294
Wartość podana przy znakach „<,” „>” oznacza, że wynik mieści się poza zakresem roboczym metody.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

02.02.2018
MŁODSZY ASYSTENT
Kość
inż. Kamilla Kastrzewska

Zatwierdza: ZASTĘPCY NACZELNIK SEKCJI
Mikrobiologii i Parazytologii
02.02.2018
data i podpis: Anna Baranowska
mikrobiolog

Otrzymują :

1. PSSE w Żarach (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej niż tylko w całości