



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Getta 11, 68 – 200 Żary

SEKRETARIAT:

tel. (68) 479-46-10

www.zwikzary.pl; e-mail: zwikzary@zwikzary.pl

BOK:

tel. (68) 479-46-37 (55),

e-mail: ebok@zwikzary.pl

JAK WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI/OBIEKTU DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGI OGÓLNE

1. Wniosek wypełnić WIELKIMI LITERAMI.
2. W polach wyboru należy zaznaczyć znakiem X.
3. * Zaznaczyć właściwe/wpisać właściwe.
4. ** Pole nieobowiązkowe. Uzupełnienie tego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach w celu ułatwienia kontaktu z Panią/Panem w związku z wydaniem warunków przyłączenia.
5. *** wg PN-92/B-01706.
6. Wnioskodawca, który złoży wniosek niekompletny, nieczytelny lub nieprawidłowo wypełniony będzie wzywany do jego uzupełnienia. Wniosek zostanie zweryfikowany pod względem kompletności tj. wypełnienia wszystkich wymaganych pól oraz czy zawiera wymagane załączniki.
7. Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas formularza wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

FORMULARZ WNIOSKU

Wniosek został przykładowo wypełniony w kluczowych polach lub wskazano, co należy w danym polu ująć:

1. POLE: WNIOSKODAWCA/PEŁNOMOCNIK

WNIOSKODAWCA	PEŁNOMOCNIK
..... Imię i nazwisko/nazwa firmy*	 Imię i nazwisko/nazwa firmy*
..... NIP (nie dotyczy osób fizycznych)	 NIP (nie dotyczy osób fizycznych)
..... Adres zamieszkania/siedziba	 Adres zamieszkania/siedziba
..... Adres do korespondencji**	 Adres do korespondencji**
..... Telefon kontaktowy/e-mail**	 Telefon kontaktowy/e-mail**
1. Należy uzupełnić dane identyfikacyjne.	
2. Podanie nr NIP dotyczy wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą.	

2. POLE: PRZEZNACZENIE I SPOSÓB WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZENIE I SPOSÓB WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI	
☐ budynek mieszkalny jednorodzinny	☐ obiekt handlowy
☐ budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy	☐ budynek produkcyjny – opisać charakter działalności:
☐ budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej	
☐ budynek mieszkalny wielorodzinny	☐ inny (określić szczegółowo przeznaczenie i sposób wykorzystania, rodzaj działalności gospodarczej):
☐ budynek użyteczności publicznej	

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć:

- budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
- dotyczy również budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w **zabudowie zagrodowej**

3. POLE: ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ I PRZEPŁYW OBLICZENIOWY

CEL POBORU WODY, ZAPOTRZEBOWANIE I PRZEPŁYW OBLICZENIOWY					
☐ bytowe	$Q_{dśr}$ [m ³ /d]	0,44	Q_{hmax} [m ³ /h]	0,08	q_s [dm ³ /s]*** 0,8
☐ przemysłowe (technologiczne)	$Q_{dśr}$ [m ³ /d]		Q_{hmax} [m ³ /h]		q_s [dm ³ /s]
☐ przeciwpożarowe					q_s [dm ³ /s]
☐ budowlane	$Q_{dśr}$ [m ³ /d]		Q_{hmax} [m ³ /h]		q_s [dm ³ /s]
☐ inne cele	$Q_{dśr}$ [m ³ /d]		Q_{hmax} [m ³ /h]		q_s [dm ³ /s]
wskazać jakie:					

Wypełniając wniosek należy określić wartość średniodobowego oraz maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wodę dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego $Q_{dśr}$ [m³/d], Q_{hmax} [m³/h] oraz przepływ obliczeniowy w instalacji. Wartości te powinny być obliczone na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) oraz normy PN-B-01706:1992 „Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu”

Przy obliczeniach należy uwzględnić liczbę mieszkańców oraz współczynniki nierównomierności dobowej i godzinowej.

Normatywny przepływ wody w budynkach mieszkalnych lub niemieskalnych należy wyznaczyć stosując jeden ze wzorów podanych w normie. Należy zwrócić uwagę na zakres stosowania każdego wzoru. Poniżej przedstawiono przykładowe obliczenia dla domu mieszkalnego jednorodzinnego zamieszkanego przez 4 osobową rodzinę, wyposażonego w przypory sanitarne wskazane poniżej, przeprowadzone w oparciu o przedmiotową normę.

1. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody.

- liczba mieszkańców, **n = 4 osoby**
- zalecana do przyjęcia przez ZWiK Sp z o.o. wartość zapotrzebowania wody dla 1 mieszkańca - **110 l/os*d**
- **$N_d = 1,8$ - współczynnik nierównomierności dobowej**

- $N_h = 2,5$ - współczynnik nierównomierności godzinowej

Obliczeniowy przepływ zimnej wody:

$$Q_{d\dot{s}r} = \sum (n \times q) = 4 \times 110 = 440 \text{ l/d} = 0,44 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{dmax} = Q_{d\dot{s}r} \times N_d = 440 \times 1,8 = 792 \text{ l/d} = 0,79 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{hmax} = \frac{Q_{dmax}}{24} \times N_h = \frac{792}{24} \times 2,5 = 82,5 \text{ l/d} = 0,082 \text{ m}^3/\text{h} = 0,02 \text{ l/s}$$

2. Obliczeniowy sekundowy przepływ wody dla instalacji wodociągowej

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych (woda zimna i ciepła) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wyposażonego w poniższe przybory sanitarne.

Rodzaj punktu czerpalnego	Ilość punktów czerpalnych [szt]	Normatywny wypływ wody [dm ³ /s]	Łączny wypływ wody [dm ³ /s]
umywalka	2	0,14	0,28
wc + płuczka zb.	2	0,13	0,26
wanna	1	0,30	0,3
zlewozmywak	1	0,14	0,14
natrysk	1	0,3	0,3
zmywarka	1	0,15	0,15
pralka	1	0,25	0,25
zawór czerpalny ze złączką do węża	1	0,5	0,5
Razem			2,18

$$q = 0,682 \times (\sum q_n)^{0,45} - 0,14$$

$$q = 0,68 \times (2,18)^{0,45} - 0,14 = 0,8 \text{ l/s}$$

UWAGA!

Dla pozostałych obiektów takich jak budynki: wielorodzinne, gastronomiczne, biurowe, administracyjne, galerie handlowe itp., $Q_{d\dot{s}r}$ [m³/d], Q_{hmax} [m³/h] oraz przepływ obliczeniowy na cele bytowe należy określać zgodnie z przywołanymi wyżej dokumentami. Zapotrzebowanie wody i przepływ obliczeniowy dla celów technologicznych i przemysłowych oraz ppoż., powinien być określony na podstawie danych posiadanych przez Inwestora np. projektu technologicznego, DTR i kart katalogowych urządzeń oraz obowiązującego w tym względzie prawodawstwa.

4. POLE: ILOŚĆ I JAKOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

ILOŚĆ I JAKOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

☐	ścieki bytowe	ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków;
	$Q_{d\dot{s}r}$ [m ³ /d]	 Q_{hmax} [m ³ /h]
☐	ścieki przemysłowe	ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu m.in. zakłady przemysłowe, myjnie samochodowe, stacje paliw, gastronomia (bary, restauracje). Każdy ściek powstający w obiektach gdzie prowadzona jest działalność handlowa, przemysłowa, składowa, transportowa lub usługowa jest ściekiem przemysłowym.
	$Q_{d\dot{s}r}$ [m ³ /d]	 Q_{hmax} [m ³ /h]

Niniejszym oświadczam, że wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach bytowych/przemysłowych* odprowadzanych z nieruchomości/obiektu* nie będą przekraczały następujących wartości:

BZT ₅	1000mgO ₂ /l	ChZT	2500mgO ₂ /l	Zawiesina ogólna	500mg/l	Azot amoniowy	200mg/l	Fosfor ogólny	15mg/l
------------------	-------------------------	------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	---------	------------------	--------

Pozostałe wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych nie będą przekraczać wielkości wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757 j.t., z późn. zm.).

1. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.);
 - przez **ścieki bytowe** należy rozumieć - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków;
 - przez **ścieki przemysłowe** należy rozumieć - ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu;
2. Zaleca się przyjąć ilość odprowadzanych ścieków bytowych równą strumieniowi wody zużytej.
3. Ilość i skład ścieków przemysłowych należy ustalać indywidualnie na podstawie rodzaju usług czy produkcji oraz stosowanych procesów technologicznych.
4. Zarówno skład ścieków bytowych, jak i przemysłowych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ZWiK Sp. z o.o. nie może przekraczać wartości wskazanych we wniosku.

5. ZAŁĄCZNIKI

Do wniosku należy dołączyć 2 egz. planu zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Załącznik jest niezbędny do wydania warunków przyłączenia.

TERMINY WYDAWANIA

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie:
 - 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 - 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w pkt 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
3. Do terminów określonych w pkt. 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
4. Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu rozstrzyga, na wniosek strony w drodze decyzji, spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).